

Radom, dnia 3 lipca 2020 r.

znak sprawy: PI-P.271.3.P.2020

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi
w parterze.”**

Zamawiający – RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie **„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze.”**

Zapytanie 1:

(pisownia oryginalna)

1. Według opisu technicznego w projekcie wykonawczym (pkt. 8 str. 12) ściany wiatrołapu stykające się z pomieszczeniami mieszkalnymi należy ocieplić multipor gr. 8cm, wg rzutu parteru. Natomiast na rzucie parteru znajdują się jedynie lokale usługowe oraz pomieszczenia socjalne – brak pomieszczeń mieszkalnych, a dodatkowo zaznaczone są płyty multipor gr 5 i 8 cm tylko w jednym wiatrołapie/korytarzu. Czy płyty multipor należy wycenić we wszystkich klatkach na każdym piętrze?

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z rzutem parteru oraz z rzutami kondygnacji nadziemnych, zaprojektowano docieplenie płytami Multipor w każdym wiatrołapie i w klatkach schodowych. Docieplenie projektowane jest na styku wiatrołapów, klatek i korytarzy ogólnodostępnych, z każdym pomieszczeniem użytkowym, zarówno lokali mieszkalnych jak usługowych. W wiatrołapach -gr. 8 cm, w klatkach schodowych - gr. 5 cm.

Zapytanie 2:

(pisownia oryginalna)

1. Bardzo prosimy o uzupełnienie dokumentacji o elementy małej architektury z zagospodarowania terenu

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

1. Zamawiający informuje, że na projekcie zagospodarowania i w legendzie zostały zaznaczone elementy małej architektury, które zostały również ujęte w przedmiarze. Rysunki osłony śmietnikowej z trzepakiem zawarte są w części projektu zagospodarowania terenu.

UWAGA:

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obowiązują wszystkich Wykonawców.

PREZES ZARZADU
[Signature]
Lech Borszcz