

Radom, dnia 3 grudnia 2009 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Dostawa i wymiana wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody w budynkach stanowiących własność RTBS Administrator sp. z o.o.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) Zamawiający – RTBS „Administrator” sp. z o.o. w Radomiu, zawiadamia się, że w dniu 2 grudnia 2009 roku wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą „Dostawa i wymiana wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody w budynkach stanowiących własność RTBS Administrator sp. z o.o.” o treści:

Pytanie 1:

„Proszę o podanie terminu rozpoczęcia prac oraz wykonania zadania”

Odpowiedź:

Termin realizacji zamówienia zgodnie z ust. VIII SIWZ: 30 dni od daty podpisania umowy.

Pytanie 2:

„Proszę o określenie sposobu postępowania w przypadku konieczności wystąpienia robót dodatkowych np. wymiana zaworów odcinających (niesprawny zawór uniemożliwią wymianę wodomierza) itp., czy będą te prace rozliczane z protokołów konieczności i każdorazowo fakturowane, czy należy tego typu utrudnienia wliczyć w cenę ryczałtową. Jaki procent takich prac jest przewidziany?”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przygotowania oferty zgodnie z przedmiotem zamówienia i zapisami SIWZ, w przypadku występowania robót dodatkowych (np. wymiana zaworu odcinającego przy wodomierzu) każdorazowo decyzję będzie podejmował Zamawiający na etapie realizacji zadania.

Pytanie 3:

„Jakie mają być przepływy nowych wodomierzy?”.

1 = ... — *Hygieni*

Odpowiedź:

Należy zastosować wodomierze o następujących przepływach:

DN15 o przepływie nominalnym $Q_n = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$

DN20 o przepływie nominalnym $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$

Pytanie 4:

„W wykazie wodomierzy przeznaczonych do wymiany są wodomierze DN20. Czy przewidziana jest zamiana na wodomierze DN15, czy można będzie zastosować wodomierze DN20 o przepływie nominalnym $Q_n = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$?”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zamiany wodomierzy DN20 na wodomierze DN15.


Pytanie 5:

„Czy wszystkie wodomierze przewidziane do wymiany znajdują się na klatkach schodowych?”.

Odpowiedź:

Wszystkie wodomierze przewidziane do wymiany znajdują się w szachtach na klatkach schodowych.

PREZES ZARZĄDU


Karol Frieman

V-CE PREZES ZARZĄDU


Paweł Stępień