

OZNACZENIA:

- proj. oprawy oświetlenia ewakuacyjnego MONITOR-1, 8 W, 1h jednostronna, ścienna
- proj. oprawy oświetlenia ewakuacyjnego MONITOR-2, 8 W, 1h dwustronna, nastropowa
- proj. oprawy oświetleniowe SR-4x18 U-AD EVG nasufitowe
- proj. oprawy oświetleniowe SR-4x18 U-AD/AW nasufitowe wersja awaryjna 1h
- proj. łączniki 1-bieg. 16 A, 250 V podtynkowe brązowe
- proj. łączniki świecznikowe 16 A, 250 V podtynkowe brązowe
- proj. łączniki schodowe 16 A, 250 V podtynkowe brązowe
- proj. gniazda 1-faz. 16 A, 250 V podtynkowe podwójne, brązowe
- proj. obwody instalacji oświetlenia korytarza i gniazd wtyczkowych 1-faz. w korytarzu układać w bruzdach pod tynkiem
- istn. listwy natynkowe LN z przewodami instalacji teletechnicznych w korytarzu wkuć pod tynk

System ochrony przeciwporażeniowej
"samoczynne wyłączenie zasilania"
Układ zasilania TN-C-S
400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz

MIKAELprojekt
Michał Kucharski-Winter
26-624 MAKOSZYN, ul. Zbrodniarzy 25

Inwestor: R.T.S.S. "Administrator" Sp. z o.o. Wyrzyskiego 16 A, 26-600 Radom
Obiekt: Budynek Administracyjno-biurowy 26-600 Radom ul. Wyrzyskiego 16 A
PROJEKT_BUDOWLANY
Branża: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektował: techn. elektr. Krzysztof Krawczyk
Uprawnienia: GP-III-7342/10/93
Podziałka: 1:50 A3
Data: 04.2013
Nr projektu: 1-E/4.13
Nr rysunku: E3

RZUT PARTERU