

OZNACZENIA:

- proj. oprawy oświetlenia ewakuacyjnego MONITOR-1, 8 W, 1h jednostronna, ścienna
- proj. oprawy oświetlenia ewakuacyjnego MONITOR-2, 8 W, 1h dwustronna, nastropowa
- proj. oprawy oświetleniowe SR-4x18 U-AD EVG nasufitowe
- proj. oprawy oświetleniowe SR-4x18 U-AD/AW nasufitowe wersja awaryjna 1h
- proj. łączniki 1-bieg. 16 A, 250 V podtynkowe brązowe
- proj. łączniki świecznikowe 16 A, 250 V podtynkowe brązowe
- proj. łączniki schodowe 16 A, 250 V podtynkowe brązowe
- proj. gniazda 1-faz. 16 A, 250 V podtynkowe podwójne, brązowe
- proj. obwody instalacji oświetlenia korytarza i gniazd wtyczkowych 1-faz. w korytarzu układać w bruzdach pod tynkiem
- istn. listwy natynkowe LN z przewodami instalacji teletechnicznych w korytarzu wkuć pod tynk

System ochrony przeciwporażeniowej
"samoczynne wyłączenie zasilania"
Układ zasilania TN-C-S
400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz

MIKAELprojekt	NIP 7962-001-63-24 REGON 140156488 Michał Kucharski -Winiar 26-624 MAKOSZYN ul. Ukiernikowa 25		
Inwestor: R.T.B.S. "Kominator" Sp. z o.o. Warszawska 16 A, 26-600 Radom	Funkcja	Nazwisko	Podpis
	Projektował	techn. elektr. Krzysztof Krawczyk	
Obiekt: Budynek Administracyjno-biurowy 26-600 Radom ul. Warszawska 16 A	Uprawnienia	GP-III-7342/10/93	
PROJEKT_BUDOWLANY	Podziałka 1:50	A3	Data: 04.2013
Branża: ELEKTRYCZNA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Nr. projektu: 1-E/4.13		Nr rysunku: E4
	RZUT PIĘTRA		