

OZNACZENIA:

- istn. rozdzielnica RN 1X12 + RN 1x4 natynkowa do demontażu
- istn. oprawy oświetleniowe 4 x 18 W sufitowe do demontażu
- istn. kinkiety oświetleniowe 2 x 60 W ścienne do demontażu
- istn. łączniki 1-bieg. 10 A, 230 V podtynkowe do demontażu
- istn. łączniki świecznikowe 10 A, 230 V podtynkowe do demontażu
- istn. łączniki schodowe 10 A, 230 V podtynkowe do demontażu
- istn. wyłącznik termostatyczny natynkowy do demontażu
- istn. grzejnik elektryczny nasufitowy do demontażu
- istn. listwy natynkowe z przewodami instalacji teletechnicznych do wkucia pod tynk

System ochrony przeciwporażeniowej
"samoczynne wyłączenie zasilania"
Układ zasilania TN-C-S
400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz

MIKAELprojekt

Michał Kucharski-Winter
26634 MAKOSZYN, ul. Ciemińskiego 25

Inwestor: R.T.B.S. "Administrator" Sp. z o.o. Warynskiego 16 A 26-600 Radom

Obiekt: Budynek Administracyjno-biurowy 26-600 Radom ul. Warynskiego 16 A

Funkcja	Nazwisko	Podpis
Projektował	techn. elektr. Krzysztof Krawczyk	
Uprawnienia	GP-III-7342/10/93	

PROJEKT_BUDOWLANY

Podziałka 1:50 A3 — Data: 04.2013

Branża: ELEKTRYCZNA
Stadium: BRANŻOWY/ZAGA

Nr projektu: 1-E/4.13

Nr rysunku: E1

RZUT PARTERU