

Radom, dnia 15 kwietnia 2019 r.

znak sprawy: PI-P.271.1.P.2019

**Wszyscy Wykonawcy**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  
„Dostawa i wymiana ciepłomierzy lokalowych w ilości 824 szt., dostawa  
i wymiana wodomierzy lokalowych w ilości 1062 szt.”**

Zamawiający – RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Dostawa i wymiana ciepłomierzy lokalowych w ilości 824 szt., dostawa i wymiana wodomierzy lokalowych w ilości 1062 szt.”

### **Zapytanie 1:**

*(pisownia oryginalna)*

Czy dopuszcza się możliwość montażu części pomiarowej ciepłomierza na korpusie EAS dotychczas zamontowanego ciepłomierza.

Okres gwarancji będzie wynosił w dalszym ciągu 60 miesięcy od daty odbioru.

Korpus EAS stanowi wraz z układem pomiarowym kompletny ciepłomierz.

### **Odpowiedź na zapytanie nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości montażu części pomiarowej ciepłomierza na korpusie EAS dotychczas zamontowanego ciepłomierza.

### **Zapytanie 2:**

*(pisownia oryginalna)*

Czy możliwe jest przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.04.2019r. powyższe spowodowane są ustalenia z przedstawicielami firm instalacyjnych, dostawcami materiałów, kwestiami formalnymi

**Odpowiedź na zapytanie nr 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.04.2019 r.

***UWAGA I:***

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ w rozdz. III:


**UWAGA:** Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający – zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp – wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp., jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy).

***UWAGA II:***

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotny Warunków Zamówienia i obowiązują wszystkich Wykonawców.

***UWAGA III:***

Powyższe wyjaśnienia nie modyfikują przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

z up. Prezesa Zarządu  
DYREKTOR  
PIONU INWESTYCYJNEGO  
  
Remigiusz Barwicki